



Sindicato independente específico
SOMOS DE XUSTIZA

Sindicato de
Traballadores da

Contacta con nós:

REXISTRO XERAL DA XUNTA DE GALICIA

REXISTRO DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE FERROL
FERROL

Data 29/07/2019 13:36:13

ENTRADA 19085 / RX 1623233



A Coruña (Paco) 609.292.438
Ferrol (María) 658.615.515
Santiago (María José) 673.618.911
Pontevedra (Kike) 605.128.068
Vigo (Julián) 647.401.860
Lugo (José Luis) 649.778.142
Ourense (Conchi) 655.805.810
e-mail:stajgalicia@gmail.com

MARIA LANDALUCE DIAZ, con D.N.I.: 30.642.801-Q, en calidade de Delegada Sindical do Sindicato de Traballadores da Administración de Xustiza (STAJ), con enderezo a efectos de notificacións no Edificio dos Xulgados sito na Rúa Coruña nº 55-2ª planta, local sindical, 15401-Ferrol e teléfono 658.615.515.

Que por medio del presente escrito veño formular **DENUNCIA POR INFRACCIÓN EN MATERIA DE SAÚDE LABORAL contra a CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E XUSTIZA**, Dirección Xeral de Xustiza, con enderezo na Rúa Madrid 2-4, 2º Fontiñas-15781- Santiago de Compostela.

Primeiro: O edificio dos xulgados de Ferrol carece dun adecuado sistema de aire acondicionado. Nas plantas superiores a calor é insufrible, tendo soamente un aparello ventilador vello que é del todo insuficiente. Xa no ano 2017, o Staj formulou escrito **DOC.-1** poñendo de manifestó este extremo, non sendo contestado nin solucionado o problema a día de hoxe. Outro ano máis este sindicato vese na necesidade de formular escrito de queixa ante a DXX e posterior denuncia ante a inspección de traballo (se a Xunta non arranxa o problema), dado que os compañeiros alí destinados sofren un auténtico inferno coa chegada do bo tempo.

As temperaturas que podemos comprobar co persoal de mantemento son elevadísimas chegando a **alcanzar os 30.2º** excedendo notablemente da normativa sobre riscos laborais. Á primeira hora da mañá a temperatura é xa moi alta, incrementándose ao longo da xornada polo aumneto da calor no exterior, funcionamento dos equipos eléctricos en funcionamento, cadros de luz, etc. Nas **salas de vistas** a calor dispárase, debendo ter en conta a cantidade de público que accede a elas e o tempo de permanencia.

Segundo: Estas temperaturas incumpren o establecido no Real Decreto 486/1997 sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo, que establece no seu anexo III:

1. A exposición ás condicións ambientais dos lugares de traballo non debe supoñer un risco para a seguridade e a saúde dos traballadores.

2. Así mesmo, e na medida do posible, as condicións ambientais dos lugares de traballo non deben constituír unha fonte de incomodidade ou molestia para os traballadores. Para ese efecto, deberán evitarse as temperaturas e as humidades extremas, os cambios bruscos de temperatura, as correntes de aire molestas, os



Staj, Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia.
Único sindicato Independiente y Específico de la Administración de Justicia





Sindicato de
Traballadores da
Administración de
Xustiza

Sindicato independente específico
SOMOS DE XUSTIZA

Contacta con nós:

A Coruña (Paco) **609.292.438**
Ferrol (María) **658.615.515**
Santiago (María José) **673.618.911**
Pontevedra (Kike) **605.128.068**
Vigo (Julián) **647.401.860**
Lugo (José Luis) **649.778.142**
Ourense (Conchi) **655.805.810**
e-mail: stajgalicia@gmail.com

cheiros desagradables, a irradiación excesiva e, en particular, a radiación solar a través de xanelas, luces ou tabiques acristalados.

3. Nos locais de traballo pechados deberán cumprirse, en particular, as seguintes condicións:

a) A temperatura dos locais onde se realicen **traballos sedentarios propios de oficinas ou similares estará comprendida entre 17 e 27 ° C.**

Terceiro: A directiva europea relativa ás disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo, establece o seguinte:

-“Entenderase por lugares de traballo, os lugares destinados a albergar postos de traballo, situados nos edificios da empresa e/ou do establecemento, incluído calquera outro lugar dentro da área da empresa e/ou do establecemento ao que o traballador teña acceso no marco do seu traballo”

*-O empresario está obrigado a velar para a **“corrección máis rápida posible dos deficiencias que se observen e que poidan afectar á seguridade e á saúde dos traballadores”***

*-“A **temperatura nos locais de traballo deberá ser adecuada ao organismo humano durante o tempo de traballo**, tendo en conta os métodos de traballo aplicados e as presións físicas impostas aos traballadores”*

Por todo o exposto, **STAJ SOLICITA: que urxentemente**, se tomen as medidas necesarias para solucionar el problema, e se doten de ventiladores auxiliares suficientes para conseguir reducir la temperatura uns graos, mentres non se realicen as obras necesarias de acondicionamento, de forma que os traballadores/as das plantas superiores (Xulgado Instrucción nº 3, Xulgado Primería Instancia nº 5, Xulgado do Penal nº 2, salas de vistas 3ª y 4ª planta) deixen de sufrir temperaturas inadecuadas que pode nalgún momento aconsellar o abandono destas oficinas para non sufrir os efectos sobre a saúde que pode ocasionar a exposición continuada as altas temperaturas.

Ferrol, 30 de xullo de 2019

DIRECCIÓN XERAL DE XUSTIZA.- Rúa Madrid, 2-4, Santiago de Compostela



Staj, Sindicato de Traballadores de la Administración de Justicia.
Único sindicato **Independiente** y **Específico** de la Administración de Justicia

